

MEMO

Siseministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu töörühm koostöö koordineerimiseks ja eelarve läbirääkimisteks kriisivalmiduse ja siseturvalisuse valdkonnas

Kellele: Siseministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu töörühm

Kellelt: SiM, POPO

Koostamise kuupäev: 18.04.2023

Teema: Veevõtukohtade võrgustiku planeerimisest ja rajamisest

1. TEEMA/PROBLEEMI LÜHIKIRJELDUS

Tuletõrje veevõtukohtade võrgustik ei taga ühtlaselt kogu Eestis tuletõrjevee vajadust pääste jaoks, planeeringutes ei arvestata tuletõrje veevõtukohtade rajamise vajadusega. Selleks, et tagada Siseturvalisuse arengukava (STAK) üks eesmärk, tõhus ja kiire abi, on vaja ka tuletõrje vett. Veevõtukohad on kas ühisveevärgil asuvad hüdrandid või looduslikel ja tehnilistel veeallikatel asuvad tehnorajatised, mis selleks, et täita oma eesmärki, peavad olema õigeaegselt hooldatud.

2. ETTEPANEKUD TÖÖRÜHMA OTSUSTEKS/TEADMISEKS VÕTMISEKS

Planeeringute menetluses näha ette tuletõrje veevõtukohtade piisav arv, mis tagaks toimiva veevõtukohtade võrgustiku. Alates üldplaneeringu tasandist tuleb planeeringutes kajastada nii olemasolevaid kui ka perspektiivseid veevõtukohti. See tagab, et mõeldaks enda jaoks veevõtukohtade probleeme lahti ja võimalikult varases staadiumis saaks neile lahendused leida.

Planeeringutes ei pea määrama ära tulevaste veevõtukohtade rajajaid ega omanikke, kuid arvestada tuleks, et kogukonna turvalisuse suurendamiseks võib juhtuda, et parimaks lahenduseks võib olla KOVi omandis olev veevõtukoht. Õigusruumis on ette nähtud ka teatud erandid, kus ei tule uusi veevõtukohti rajada, kuid nende erandite kasutamisel peab arvestama kõrgema riskiga tulekahju korral – vajalikku kustutusvett lihtsalt pole.

Tavalisele eluhoone tulekahjule sõidab välja kaks põhiautot, kummaski 3000 liitrit vett. Kui nendega liitub paakauto, siis selles on 8000 liitrit vett, kuid paakauto ei pruugi alati reageerida. Arvestama peab aga, et üldjuhul jõuab kõigepealt 3000 liitrit lähimast komandost, siis järgmine 3000 liitrit teises komandos paikneva päästemeeskonnaga ja alles siis paakauto. Seega on kustutamiseks parimal juhul 14 000 liitrit vett. Ühe keskmise põleva elumaja kustutamiseks on aga vaja 90 000–100 000 liitrit vett ehk ligi kümme korda rohkem, kui autod kaasa suudavad tuua. Päästjad kulutavad kaasatoodud 14 000 liitrit ära 12 minutiga. Kui selle veekogusega ei suudeta leeki maha suruda või selle ajaga vett juurde tooma hakata, põleb hoone tegelikult maha.

3. VAJADUSEL LISADOKUMENDID (koostatud analüüs, kokkuvõte jms)